



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Зольскому району  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по КБР

(361701, п. Залукокоаже, ул. Заречная 4, телефон 42 2 63, kbrpch09@mail.ru, номер телефона доверия Главного управления МЧС России по КБР 8(866)274 35 19

Предписание № 21 / 01 / 23

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице директора МКОУ «СОШ №3» Кушхова В.А.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«28» 11 2017 г. проведено мероприятие по надзору Государственным

(должность, звание, фамилия,

инспектором Зольского района по пожарному надзору старшим лейтенантом

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,  
внутренней службы Бекановым А.Р. МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка, ул. Ленина, 60  
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МКОУ «СОШ №3» Кушхова В.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Систему пожарной сигнализации обеспечить подачей сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	ст. 83 п. 7 ФЗ № 123	20.02.2018г	
2	Имеющийся на территории пожарный водоем заполнить водой до нормативного уровня	п. 55 ППР в РФ	20.02.2018г	

МКОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3» с.п. МАЛКА ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР  
ВХОД № 01-17-190  
« 30 » 11 20 17 г.

